



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском  
районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от «24» августа 2022 г

№102

При проведении плановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0088 от 24 августа 2022г органом государственного контроля (надзора) муниципального казенного дошкольного учреждения детский общеразвивающего вида «Тополек» г.Слободского Кировской области (сокращенное наименование МКДОУ д/с «Тополек»), юридический адрес: 613150, Кировская область, Слободской район, г.Слободской, ул.Советская, д.52»Ф» ИНН 4329005419, ОГРН 1024301080858 по Решению о проведении плановой выездной проверки от 03.08.2022года №0088, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 43220041000100760598, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ :

1. Установить на территории групповых площадок групп № 2, № 4, № 5, № 6 тентовые навесы, в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ).

2. Выполнить ремонт дорожек по территории детского сада при проходах к зданию, групповым площадкам для прогулок детей с устранением дефектов покрытия асфальта, бетона (выбоины, разрушенный асфальт, бетон), в соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

3. Выполнить отделку помещений здания детского сада с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения:

- устранить дефекты линолеума в групповой группы №6; устранить дефекты отделки полов в спальнях групп №1,2,3,4,5; устранить дефекты отделки стен в спальнях групп №2,4;

- выполнить отделку потолков помещений спален материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ).



4. Провести ремонт, замену окон в групповой группы №2, в туалетах, раздевальных групп детского сада, организовать проветривание помещений, чистку оконных стекол по мере их загрязнения, в соответствии с п.2.8.3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

5. Оборудовать москитными сетками окна в групповой, спальне группы №3, в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

6. Довести уровень искусственной освещенности в групповой (игровой) комнате группы №4 до нормируемых показателей с проведением измерений параметров освещенности, в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 151 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ.

7. Установить сливы для обработки горшков в туалетах групп №1, №2, в соответствии с п.3.1.7 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

8. Оборудовать туалетную комнату в старшей группе №5 отдельными кабинками с дверями отдельно для мальчиков и девочек, в соответствии с п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

9. Оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха помещения постоянного пребывания детей, в соответствии с п.3.1.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

10. Соблюдать требования к мытью посуды на пищеблоке, осуществлять производственный контроль лабораторными испытаниями смывов на БГКП, в соответствии с п.2.1, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ.

11. Обеспечить соблюдение рецептуры и технологии приготовления вторых блюд, отраженной в технологических картах с проведением лабораторных испытаний блюд на содержание белков, жиров, углеводов, калорийности в порядке производственного контроля, в соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.2.1, п.2.8, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

12. Установить бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха на пищеблоке на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

13. Установить на пищеблоке в цехе для сырой продукции раковину для мытья рук, мочные ванны для мытья продовольственного (пищевого) сырья, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

Срок исполнения предписания **01.10.2024г.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) не позднее **05.10.2024г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность возлагается на: муниципальное казенное дошкольное учреждение детский общеразвивающего вида «Тополек» г.Слободского Кировской области  
(наименование юридического лица, его законный представитель, на которых возлагается ответственность)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в Слободском районе:



В.М.Орехова

Предписание получено (отправлено):

*24.08.2022 Семашкина Семашкина К.А.  
заведующая МДОУ д. Тополек*